Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым игороде федерального значения Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67
Фактический адрес: 298400 г. Бахчисарай, ул. Советская, д. 17
Телефон, факс: (36554) 4-35-96
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6.1288

Дата выдачи протокола «08» АПРЕЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода централизованная холодная распределительной водопроводной сети t +10°С
Пробы (образцы) направлены: МУП «Угловское коммунальное хозяйство»
Дата и время отбора пробы (образца): 26.03.2019г. 13.30
Дата и время доставки пробы (образца): 26.03.2019г. 14.15
Лицо, отобравшее пробы: Белинская Д.Н.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Угловское коммунальное хозяйство», Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Ленина, 68
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Ленина, д. 134
Изготовитель, страна изготовитель:-
Код пробы (образца): 6.1288-бс2019
Дата изготовления:-
Номер партии: -
Объем партии: -
Тара, упаковка: Лабораторная посуда стеклянная, пластик (бутылка)
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01
НД на продукцию:-
Условия транспортирования: Сумка холодильник t +10°С
Условия хранения: t +10°С
Основание для отбора: Договор

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
Лукина Алена Борисовна _____
ФИО **подпись**

Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Березная Анна Сергеевна _____
ФИО **подпись**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 **МП**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 298400, г. Бахчисарай, ул. Советская, д.17
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 6.1288-бс2019

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 773 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца): Вода централизованная холодная распределительной водопроводной сети, t+10^{0}C
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): термостат № 01.00164.19, 01.00552.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 26.03.2019 г. 14-40				Выдача результата (дата) 01.04.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора: Холод Т.В., врач - бактериолог				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Биолог Лукина А.Б.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 298400 г.Бахчисарай , ул.Советская 17
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86.

Код пробы (образца) 6.1288 –бс 2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 268 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)**: Вода централизованная холодная распределительной водопроводной сети t + 10.**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации): Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП, свидетельство о поверке №05.7979.18 от 13.12.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 градусах	1 ± 1	не более 2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 градусах	1 ± 1	не более 2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	1	не более 2	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	8,0 ± 2,4	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	0,72 ± 0,14	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 57164-2016
Проба (образец) поступила (дата) 26.03.19г				Выдача результата (дата) 08.04.19г	
ФИО, должность оператора: Калугина Татьяна Николаевна, фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории.				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

_____ **- биолог Лукина Алена Борисовна.**