



АДМІНІСТРАЦІЯ  
УГЛОВСЬКОГО  
СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ  
БАХЧИСАРАЙСЬКОГО  
РАЙОНУ  
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ  
УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  
БАХЧИСАРАЙСКОГО  
РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ  
БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  
УГЛОВОЕ КОЙ  
КЪАСАБАСЫНЫНЪ  
ИДАРЕСИ

ул. Ленина, д. 68, с. Угловое, Бахчисарайский район, Республика Крым, 298431  
тел./факс: (36554) 5-16-33; (36554) 5-16-40; e-mail: uglovoe-sovet@bahch.rk.gov.ru

**АКТ № 6/н от «16» декабря 2020 г.**

**обследования электрических сетей уличного освещения**

**Расположение объекта:** Республика Крым, Бахчисарайский район,  
с. Угловое

**Название объекта:** «Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с. Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а»

**1. Состав комиссии:**

1. Сосницкая Нина Николаевна – Председатель Угловского сельского совета – глава администрации Угловского сельского поселения.
2. Кундрюкова Светлана Евгеньевна – ведущий специалист.
3. Дуда Иван Николаевич – ведущий специалист.

**2. Обследованием установлено:**

- площадь благоустраиваемого участка – 6131,57 м<sup>2</sup>.

Комиссия в ходе проверки установила, что благоустройство придомовых территорий подвергнуто значительному износу и полностью утратило свою функциональную роль обеспечения комфортной среды для проживания местных жителей.

Состояние твердых покрытий – Присутствует твердое асфальтобетонное покрытие на придомовых проездах 647 м<sup>2</sup> и тротуарах 314 м<sup>2</sup>. Твердые покрытия проездов и пешеходных дорожек значительно изношены и разрушены, частично подвергались вскрытию, без восстановления с соблюдением технологии устройства покрытий.

Состояние элементов благоустройства – Оборудование детской площадки значительно изношено и требует демонтажа (291 м<sup>2</sup>), отсутствует травмобезопасное покрытие на детской игровой площадке. В районе детской площадки присутствуют частично разрушенные металлические конструкции из труб, которые требуют демонтажа и вывоза (6 шт). Разрушены скамейки 13 шт и урны 3 шт.



Состояние ограждающих конструкций – ограждающие конструкции частично разрушены и частично не сохранились, остатки таких конструкций из бетонных столбиков и металлической сетки, требуют демонтажа (78 п.м.)

Отсутствует освещение на придомовых территориях, неудовлетворительные показатели освещенности, аварийное состояние опор и светильников. Необходимо демонтировать 2 шт ж/б опор.

Необходимо демонтировать: 647 м<sup>2</sup> существующих покрытий дорожного полотна, 342 м<sup>2</sup> покрытий тротуаров, 674 м.п. бортового камня, 4 шт деревьев, 5 шт пней, 21 шт кустарников, 78 п.м. ограждений, 12 шт аварийных стоек из металлических труб, 2 шт железобетонных опор, 291 м<sup>2</sup> детской площадки.

Необходимо произвести капитальный ремонт и восстановление благоустройства на площади 6131,57 м<sup>2</sup>. Выполнить ремонт 1499 м<sup>2</sup> асфальтобетонного покрытия проезжих частей, 434 м<sup>2</sup> пешеходных дорожек, 335 м<sup>2</sup> травмобезопасных покрытий.

Выполнить замену конструкций для навеса, замену детской игровой площадки, установку скамеек и урн, замену и восстановление ограждений.

На металлических опорах установить 8 шт торшерных светильников.

Недостаточная организация благоустройства – отсутствие должного благоустройства, безопасной детской игровой зоны, комфортного общественного пространства и городской мебели в густонаселенном районе села, отсутствие освещения в необходимых местах, где оно должно быть предусмотрено согласно требованиям СНиП 23-05-95, СНиП 2.05.02-85, ГОСТ Р 50597-93, является одной из причин ухудшения обстановки в сфере безопасности проживания граждан, незащищенности участников дорожного движения, также может явиться условием, ухудшения обстановки не только в сфере безопасности дорожного движения, но и совершения преступлений в целом, что нарушает права граждан на безопасные условия проживания.

1. Сосницкая Нина Николаевна – Председатель Угловского сельского совета – глава Угловского сельского поселения.

### 3. Заключение:

Демонтировать изношенные покрытия, аварийные конструкции, и остатки элементов благоустройства, восстановить благоустройство придомовых территорий.

Председатель комиссии:



Сосницкая Н.Н.

Члены комиссии:

Кундрюкова С.Е.

Дуда И.Н.