

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия  
СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562)  
3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-  
84, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569)  
6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-  
54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная  
имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г  
Джанкой, ул Дзержинского, д. 30 / ул Октябрьская, д 21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



А.С. Березная  
30.07.2026



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00/22523-26 от 30.07.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ИНН 9104001647 ОГРН 1149102078300)

2. Юридический адрес: 298435, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н БАХЧИСАРАЙСКИЙ, С. УГЛОВОЕ, УЛ. ЛЕНИНА Д.  
68

Фактический адрес: Крым Респ, р-н Бахчисарайский, с Угловое, ул Ленина, д. 68

3. Наименование образца испытаний: Поверхностные воды

4. Место отбора: Коммунальный пляж, пляж БАХ-18, Коммунальный пляж, пляж БАХ-18, акватория пляжа Ю-В,  
Крым Респ, р-н Бахчисарайский, с Угловое, ул Набережная, д. 26, а, 26а

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.07.2026 11:11 - 11:25

Ф.И.О., должность: Лукина Ольга Владимировна Фельдшер-лаборант Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №611-пк от 5 мая  
2026 г.

7. Дополнительные сведения:

1.28389-62026 Акт отбора от 27 июля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 91-00/22523-26 от 30.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00/22523-6-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                               | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2 | 442             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80    | 1559            |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М   | 2515            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67

Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Образец поступил 27.07.2026 14:20

дата начала испытаний 27.07.2026 14:20, дата окончания испытаний 29.07.2026 08:12

| № п/п | Определяемые показатели                       | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                 |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1     | Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | 0                    | Не более 10                 | МУК 4.2.3963-23 п.7.3.                    |
| 2     | Колифаги                                      | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | 0                    | Не более 10                 | МУК 4.2.3963-23 п.10.4.                   |
| 3     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | 436,3                | Не более 500                | МУК 4.2.3963-23 п.6.3, приложение 3, п.3  |
| 4     | Стафилококки                                  | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | 0                    | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.11.3, приложение 3, п.3 |
| 5     | Энтерококки                                   | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | 9,0                  | Не более 10                 | МУК 4.2.3963-23 п.8.3.                    |

Ответственный за оформление протокола:

В.А. Барило, Биолог

Конец протокола испытаний № 91-00/22523-26 от 30.07.2026